

可搬消防ポンプ補用部品供給につきまして

消防ポンプの特殊性を考慮し補用部品の円滑供給には万全を期しておりますが

生産打ち切り後、10年経過の可搬消防ポンプの補用部品につきましては、製作不能等により供給が出来かねますのでご賢察の上ご容赦の程お願い申し上げます。

2024年1月

型式承認失効ポンプ 計28件

	型式	承認番号	型式	承認番号	型式	承認番号
トーチ 9件	V50A(S)	動第41～5号	V75A(S)	動第45～1号	V75B(S)	動第45～1～2号
	V50A(S)	動第41～5～1号	V38A(S)	動第47～3号	V20A(S)	動第262～1号
	V50B(S)	動第44～2号	V15A	動第47～20号	V15A	動第47～20～1号
ラビット 10件	P303	動第49～1号	P405A	動第46～2～1号	P502AS	動第43～4～3号
	P306A	動第41～6～2号	P406	動第45～2号	P502S	動第42～4～1号
	P403	動第42～1号	P406A	動第45～2～1号		
	P405	動第46～2号	P502A	動第42～4～2号		
シバウラ 9件	F-160	動第40～4号	TF-10	動第48～2号	TF-35	動第46～3号
	F-230	動第44～1号	TF-15	動第48～1号	TF-35	動第46～3～1号
	F-460	動第44～4号	TF-30	動第49～3号	TF-40	動第47～1号

部品供給打ち切り型式 計231件

	型式	承認番号・ポンプ届出番号	最終生産年月日	型式	承認番号・ポンプ届出番号	最終生産年月日
トーチハツ 81件	VM(S)	動第50～45号	S52/02	V56B(S)	P1058001	H08/12
	V10C	動第55～4号	S61/11	V56BM	P1058001	H12/12
	V10C	P1081001	H03/05	V56C(S)	P1058001	H13/02
	V10D	動第57～5号	S61/11	V58A(S)	P1058001	H12/09
	V10D	P1082001	H02/05	V60A(S)	動第52～1号	S61/02
	V10E	P1083001	H08/11	V60AA	P1041003	H02/09
	V10F	P1084001	H16/07	V60B(S)	動第52～1～1号	S61/11
	V15A	動第50～44号	S59/02	V60B(S)	P1041004～5	H01/11
	V20A	動第50～43号	S50/11	V66A(S)	P1045001	H10/03
	V20B	動第57～6号	S61/11	V66AM	P1045001	H10/05
	V20B	P1062001	H07/09	V66B(S)	P1046001	H09/06
	V20B(S)	動第57～6～1号	S61/11	V66BM	P1046001	H13/02
	V20BA	P1063001	H05/10	V66C(S)	P1046001	H12/10
	V20BM	P1063001	H17/12	V68A(S)	P1047001	H12/08
	V20BS	P1062002	H07/09	V75B(S)	動第50～40号	S54/12
	V20C(S)	P1063002	H11/05	V75C(S)	動第50～40～1号	S60/09
	V20D(S)	P1063002	H13/03	V75CA	P1042003	H04/08
	V30A(S)	動第55～9号	S61/11	V75D(S)	動第50～40～2号	S61/11
	V30A(S)	P1051001,3	H17/03	V75D(S)	P1042004～5	H02/03
	V38A(S)	動第50～42号	S56/06	V75E(S)	P1044001	H10/04
	V38B(S)	動第56～4号	S60/12	V75EA	P1044001	H05/04
	V38BA	P1052003	H05/06	V75EM	P1044001	H13/02
	V38C(S)	動第56～4～2号	S61/11	V75FS	P1044001	H12/03
	V38C(S)	P1052004～5	H08/05	V75GM	P1044001	H15/02
	V40A(S)	P105A001	H12/09	V75GSX	P1044001	H15/03
	V40B(S)	P105A001	H13/02	VC52A(S)	P105C002	H17/03
	V46A(S)	P1057001	H10/03	VC52AM	P105C002	H23/03
	V46AM	P1057001	H13/02	VC62A(S)	P105C001	H16/08
	V46B(S)	P1057001	H13/02	VC62PRO	P105C001	H20/08
	V50B(S)	動第50～41号	S52/03	VC62AM-R	P105C001	H23/03
	V50C(S)	動第52～2号	S60/12	VC72AS	P1048001	H17/03
	V50CA	P1053003	H02/09	VC72PRO	P1048001	H20/08
	V50D(S)	動第52～2～1号	S61/11	VC82AS	P1044001	H17/03
	V50D(S)	P1053004～5	H02/09	VC82AM(-R)	P1044001	H23/03
	V55A(S)	動第61～6号	S61/11	V10F1-D	P1084001	H24/02
	V55A(S)	P1054001～2	H10/10	VF21A(S)	P1064001	H25/03
	V55B(S)	P1054003	H12/08	VC62AS-R	P105C001	H25/06
	V55B(S)X	P1054003	H22/03	VF53AS-T	P105E001	H24/02
	V56A(S)	P1056001	H10/09	VF63AS-T	P104B001	H25/01
	V56AM	P1056001	H09/12	VC72AM-R	P1048001	H25/11

右へ続く ▶▶▶▶

	型式	承認番号・ポンプ届出番号	最終生産年月日	型式	承認番号・ポンプ届出番号	最終生産年月日	
トーチハツ 62件	P201	動第50～21号	S55/12	P455A	P175B001	H13/12	
	P203	P1791001	H11/08	P455B	P175B001	H13/12	
	P205A	動第55～7号	S56/06	P460	P1758001	H05/03	
	P205B	動第55～7～1号	S61/11	P461	P1758002	H09/02	
	P205B	P1781001	H01/04	P475	P1759001	H09/03	
	P206	P1782001	H09/03	P475E	P1759001	H08/12	
	P303	動第50～28号	S55/01	P476	P175C001	H13/12	
	P303B	動第50～28～1号	S55/07	P476A	P175C001	H13/12	
	P303B	P1761001	H05/07	P476B	P175C001	H13/12	
	P303BS	動第50～28～3号	S61/11	P481	P1759002	H08/09	
	P380	P1762001	H09/03	P490	P1755001	H08/09	
	P380L	P1762001	H09/09	P490E	P1755001	H08/09	
	P381	P1763001	H12/12	P502A	動第50～25号	S51/07	
	P382	P1764001	H20/07	P503	動第51～15号	S56/03	
	P400	P1754001	H02/03	P503	動第51～15～1号	S61/01	
	P404	動第57～3号	S61/11	P503R	P1741002	H09/03	
	P405A	動第50～27号	S57/03	P508	動第53～3号	S61/03	
	P406A	動第50～26号	S51/07	P508E2	動第58～5号	S62/03	
	P407	動第52～5号	S57/12	P508R	P1742002	H08/10	
	P407A	動第52～5～1号	S61/03	P508RE	P1741002	H10/01	
	P407R	P1752002	H05/03	P535	P1745001	H10/12	
	P408	動第51～14号	S61/01	P535E	P1745001	H10/01	
	P408	動第51～14～1号	S61/04	P555	P1747001	H13/12	
	P408E2	動第58～15号	S62/03	P555A	P1747001	H13/12	
	P408R	P1753002	H09/03	P555B	P1747001	H13/12	
	P408RE	P1759001	H10/01	P561	P1763001	H11/02	
	P420	P175D001	H20/02	P570	P1744001	H11/02	
	P440	P1756001	H15/03	P570E	P1744001	H10/01	
	P450	P1757001	H09/11	P572	P1748001	H13/12	
	P450E	P1757001	H08/10	P572A	P1748001	H13/12	
	P455	P175B001	H13/12	P572B	P1748001	H13/12	
	シバウラ 88件	SF651AZ	P0158003	H22/06	SF761M-C	P0144001	H10/12
		SF651M/MG	P0158002	H14/11	SF761MH/MH-C	P0144001	H10/12
		SF651S/SG	P0158002	H14/11	SF761S/SG	P0144001	H14/11
		SF655E	P0156002	H15/03	SF761S-C	P0144001	H10/12
		SF655EH	P0156002	H10/12	SF761SH/SH-C	P0144001	H10/12
		SF655M/MH/MH-C	P0156002	H10/12	TF-02	動第53～4号	S56/12
		SF655S/SH/SH-C	P0156002	H10/12	TF-02S	P0191001	H03/11
		SF656AZ/ZX	P0156003	H22/06	TF-03	動第56～1号	S61/11
		SF656M/MG	P0156002	H14/11	TF-03SE/SE-N	P0181001	H02/05
		SF656M-C	P0156002	H10/12	TF-05SE/SE-N	P0182001	H10/12
		SF656MH/MH-C	P0156002	H10/12	TF-05SE-D/SE-B	P0182001	H10/12
		SF656S/SG	P0156002	H14/11	TF-10	動第50～20号	S53/06
		SF656S-C	P0156002	H14/11	TF-10S	P0161001	S63/12
		SF656SH/SH-C	P0156002	H10/12	TF-10SE	P0161002	S63/12
		SF660E	P0156001	H14/11	TF-10SEK	P0161002	H04/12
		SF660EH	P0156001	H16/12	TF-15ME/SE	動第58～11号	S61/11
		SF660M/M-B/M-C	P0156001	H10/12	TF-15MES/SES	P0162001	H10/12
		SF660MH/MH-C	P0156001	H10/12	TF-30	動第50～17号	S54/11
		SF660S/S-B/S-C	P0156001	H10/12	TF-30ME/SE	動第50～17～1号	S61/11
		SF660SH/SH-C	P0156001	H10/12	TF-30MES/SES	P0151002	H10/12
		SF661M/MH/MH-C	P0156001	H14/11	TF-30SM	P0151001	S63/12
		SF661MC/MG	P0156001	H14/11	TF-35	動第50～18号	S54/11
		SF661S/SH/SH-C	P0156001	H14/11	TF-35ACS	P0153002	H01/03
		SF661SC/SG	P0156001	H14/11	TF-35EGS	P0153002	H07/12
		SF755E	P0144002	H14/11	TF-35MED/SE	動第50～18～1号	S61/11
		SF755EH	P0144002	H10/12	TF-35MES/SES	動第50～18～1号	S61/11
		SF755M/MH/MH-C	P0144002	H10/12	TF-35SM	P0153001	S63/12
		SF755M-B/M-C	P0144002	H10/12	TF-40	動第50～19号	S54/08
		SF755S/SH/SH-C	P0144002	H10/12	TF-40ACS	P0141001	H01/03
		SF755S-B/M-C	P0144002	H10/12	TF-40EGS	P0141002	H10/12
		SF756AZ/ZX	P0144003	H22/06	TF-40ME/SE	P0141002	S63/12
SF756M/MG		P0144002	H14/11	TF-40MED/SE	動第50～19～1号	S61/11	
SF756M-C		P0144002	H10/12	TF-40MES/SES	P0141002	H10/12	
SF756MH/MH-C		P0144002	H10/12	TF-40SM	P0141001	S63/12	
SF756S/SG		P0144002	H10/12	TF-50MES	P0155001	H06/07	
SF756S-C		P0144002	H10/12	TF-55EGS	P0143001	H10/12	
SF756SH/SH-C		P0144002	H10/12	TF-55MES/SES	P0143001	H10/12	
SF760E		P0144001	H14/11	TF305S	P0182001	H17/09	
SF760EH		P0144001	H10/12	TF516SH	P0162002	H21/03	
SF760M/M-B/M-C		P0144001	H10/12	TF618MH/SH	P0159001	H21/03	
SF760MH/MH-C		P0144001	H10/12	TF630M/S	P0151002	H25/11	
SF760S/S-B/S-C		P0144001	H10/12	TF640M/S	P0157001	H26/10	
SF760SH/SH-C		P0144001	H10/12	TF745M	P0145001	H26/10	
SF761M/MG		P0144001	H14/11	SF751MZ	P0144003	H26/10	

いざという時、
もし可搬消防ポンプが
動かなかったら、
あなたはどうしますか？




困った! どうしよう。
可搬消防ポンプが使えない!



こんな、状況になる前に…

使用者によるメンテナンスや、
プロによる定期点検をお勧めします。

きちんと保管してあるからといって、安心してはいけません。
老朽化した可搬消防ポンプには、多くの危険がひそんでいます。



樹脂製品部分の劣化
燃料ホースの劣化による
燃料にじみ、もれ



オイル不良
ピストンの異常磨耗
(全周に縦キズあり)



真空ポンプ
ベーン固着による
作動不良及び吸水不能



真空ポンプストレーナー
ゴミ詰まりによる吸水不能



3つのステップで、
トラブルを防止!



STEP1

使用者による日常的なメンテナンス

普段から意識することが大切!

外観や、機能に不備がないか確認しましょう。

月1回
以上

使用者による
外観・機能確認

1 外観点検 目視点検

- 燃料 ……質・量・漏れ
- オイル ……質・量・漏れ
- バッテリー ……電圧・液量(密閉式は除く)
- 放水バルブ ……開閉状況
- 排水・ドレンバルブ ……開閉状況

2 機能確認

操作部作動確認/
放水バルブ・
吸水レバー 他

- 始動
- 真空試験(ポンプ単体)
- 放水運転

STEP2

年1回の定期点検

本格的な点検は、プロにお任せ!

日本消防設備安全センター認定の可搬消防ポンプ
等整備資格者に、性能確認を依頼しましょう。

年1回
以上

可搬消防ポンプ等整備資格者
(日本消防設備安全センター認定)
による性能確認

標準時間 1台0.5h(出張費・部品代・修理費別途)

1 月例点検記録簿確認

2 性能検査


- 連続放水(5分~15分程度)
- 締切運転
- 水漏れ(ポンプ本体・エンジン・バルブ類)

STEP3

一定期間ごとに総合点検

指定代理店・サービス店に預ければ安心!

指定代理店・サービス店による高負荷連続運転
及び指定部品の定期交換を依頼しましょう。



標準時間 1台5h(引取・返却別途)

**1 点検記録簿確認/
月例点検事項実施**

ポンプ点検等に必要な
**3 工具及び測定機器
による点検**

**2 当該製品の指定されている
消耗部品・
油脂等の交換**

**4 連続放水試験
連続放水時間(30分)**



一般社団法人 **日本消防ポンプ協会**

〒105-0012 東京都港区芝大門2-1-15 羽織屋ビル6F

日本消防ポンプ協会

検索

お問い合わせは
こちら



トーハツ株式会社
Tel.03-3966-3115
<https://www.tohatsu.co.jp/>



株式会社シバウラ防災製作所
Tel.0263-29-1072

<https://www.shibaura-bousai.co.jp/>

ラビットブランド製品につきましても、弊社にお問い合わせください。