

総務省消防庁 防災基盤整備事業適合品
日本消防検定協会受託評価品

TOHATSU
Portable Fire Pump

V10G
D-1級

小さな力で引っぱっても
らくらくエンジンスタート

ゼンマイ・アシスト!

全国の女性消防隊 / 少年消防クラブ
自主防災組織の力に



ゼンマイ・アシスト システム



トーハツ株式会社



ISO 9001:2008 認証 駒ヶ根工場
トーハツ消防ポンプは、ISO 9001:2008 及び
ISO 14001:2004 の認証取得工場で製造されて
います。



ゼンマイ・アシスト!

- **小さな力で引っばっても らくらくエンジンスタート**
ゼンマイの力の助けによって小さな力でゆっくりリコイルスタータを引いてもしっかりエンジンスタート
- **ガッツン! とくる衝撃をソフトに吸収**
リコイルスタータを引いた時に伝わってくる 力の変動を吸収して不快な衝撃を抑えます

横型 / 縦型 台車 (オプション)

ポンプ、ホースをはじめとする消防備品を機能的に収納
コンパクトな **V10G** の機動力が更にアップします




上級機種に迫る充実機能


ボールバルブ標準装備 緊急時から操法大会まで 1秒を争う場面で威力を発揮
オートチョーク始動 様々な環境の下で 安定した始動性能を実現
低騒音タイプ 大型排気マフラーに代表される低騒音設計
オイルレス真空ポンプ オイル排出による環境汚染ナシ!
給油の手間ナシ! オイル切れの心配ナシ!

データシート		
総合呼称	V10G 型	
級別	D-1 級 (届出番号 P1084001)	
形式	立形単気筒空冷 2 ストローク	
呼称	T50G 形	
内径 × 行程	50 mm × 50 mm	
総排気量	98 mL	
出力 (検定)	2.8 kW	
タンク容量・消費量	約 1.5 L 約 1.9 L/h (規格放水時)	
点火方式	T.C. イグニッション式	
潤滑方式	燃料・潤滑油混合式 (ガソリン30:オイル1)	
始動方式	リコイルスタータ式	
チョーク方式	オートチョーク式	
点火プラグ	NGK B7S	
形式	片吸込み 1 段タービンポンプ	
口径	吸水側	消防用ネジ式 結合金具 (呼び 40)
	吐出側	消防用ネジ式 結合金具 (呼び 40)
ノズル口径	規格	14mm
ポンプ回転速度	規格	4200 r/min
水量 / 圧力	規格	0.22 m³/min / 0.3 Mpa
真空性能		約 9 m
全長 × 全幅 × 全高		約 459 × 397 × 466 mm
乾燥質量		約 24.5 kg

外観図



V10G ポンプ性能曲線



可搬消防ポンプの維持管理について

- 可搬消防ポンプは万一の火災(災害)に備え、定期的な点検、整備が必要です。
- 機能を確実に発揮する 推奨使用期間は10年 が目安です。
- 整備資格者による 定期点検整備は 6ヶ月毎 に実施して下さい。
- 整備については、可搬消防ポンプ等整備資格者が実施する事をお奨め致します。(補修用部品の供給につきましても現在生産打ち切り後10年とさせていただきます)



● 製品のご使用前に、取扱説明書 保証書 等をよく読んで下さい。
● また、製品のコーションラベルの表記内容もご確認ください。
● 安全のため 定期点検 整備を施行しましょう。

- 掲載の写真には、一部 オプションを含んでいます。
- 写真は、撮影条件・印刷インキの特性などから、実際の色と違って見える場合があります。
- 仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。

トーハツ株式会社

インターネットホームページアドレス: <http://www.tohatsu.co.jp>

全国に広がる トーハツ ネットワーク

営業品目 ● 消防ポンプ ● 小型消防車 ● 防災用品 ● 救急・救助用資機材 ● 船外機 ● プレジャーボート ● 和船

- 本社 営業部 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951
- 防災九州 〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-10-55 092-411-8770 FAX 092-411-8790
- 防災関西 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-8-27 06-6358-2971 FAX 06-6358-3176
- 防災中部 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951
- 防災中央 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951
- 防災東北 〒984-0816 宮城県仙台市若林区河原町1-5-1 022-398-4806 FAX 03-3966-2951
- 防災北海道 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951

■ トーハツ製品のお問合せ、お求めは下記の販売店へ